



POŽÁRNÍ ODOLNOST stěn/střechy - výpočet dle eurokódu

ODOLNOST	ZPŮSOB DOSAŽENÍ POŽADAVKU
R15	Výpočet dle normové křivky nebo v případě osazení sprinklerů případně odtahu kouře provedení odborného posudku
R30	V případě osazení sprinklerů nebo odtahu kouře provedení odborného posudku
EI, EW 15-30	Certifikované skladby

